

	бесперебойного питания систему оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей в здании «Дворца творчества», расположенном по адресу г. Снежинск, ул. Комсомольская, д. 2			
28/1/2	<p>Тип системы оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей в здании «Дворца творчества», расположенном по адресу г. Снежинск, ул. Комсомольская, д. 2, не соответствует требованиям нормативных документов по пожарной безопасности</p> <p>Необходимо оборудовать здание «Дворца творчества», расположенном по адресу г. Снежинск, ул. Комсомольская, д. 2 системой оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей 3 типа с речевым оповещением</p>	<p>статьи 83,84 Федерального закона № 123-ФЗ «О пожарной безопасности» от 22 июля 2008г. пункт 7, пункт 14 таблицы 2 СП 3.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности</p>	01.05.2020г	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 года №69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор ФГКУ "Специальное управление ФПС № 7 МЧС России" по пожарному надзору Никишина А.С.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

« 27 » апреля 20 18 год

Предписание № 28/1/1-2 от 27.04.2018 года (на 1 листе) для исполнения получило:

V


(подпись)

Директор муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Дворец творчества детей и молодежи» имени В.М. Комарова

(должность, фамилия, инициалы)

Потёмкина М.В.

« 27 » апреля 20 18 год

